ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАЛЮВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

Позначення системи	Кількість систем	Найменування обслуговуємого приміщення (технологічного обладнання, що обслуговується)	Тип установки	Вентилятор							Електродвигун			Повітронагрівач/Повітроохолоджувач						Фільтр				Примітки
				Тип, виконання із вибухозахисту	№	Схема виконання	Положення	L, м³/год	P, Па	n, об/хв	Тип, виконання по вибухозахисту	N, кВт	n, об/хв	Тип	Кількість	Т-ра нагріву/охолодження, °С від	Т-ра нагріву/охолодження, °С до	Витрата тепла, кВт	ΔP,Па	Тип	№	Кількість	ΔP,Па	
К8, К14, К26, К29, К31, К32, К39, К44, К53, К54, К66, К68	12	116/2, 201/2, 211/2, 215/1, 215/3, 216, 305/1, 314, 322/3, 401, 403/1, 403/3	фанкойл	МХТ 15	-	-	-	209	-	-	-	0,039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К7, К12, К23, К24, К25, К30, К38, К46, К51, К67	10	116/1, 125, 201/1, 211/1, 215/2, 305, 311, 315/2, 322/1, 403/2	фанкойл	МХТ 20	-	-	-	288	-	-	-	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К52	1	Приміщення 322/2	фанкойл	MVT 20	-	-	-	288	-	-	-	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К1, К6, К9, К34, К63, К71, К72	7	103, 110, 117, 301, 410/4, 417	фанкойл	МХТ 24	-	-	-	339	-	-	-	0,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К2, К3, К13, К22, К28, К40, К41, К42, К43, К70, К77, К78	12	106, 107, 126, 210, 213, 217/1, 310, 420/1, 430	фанкойл	МХТ 25	-	-	-	484	-	-	-	0,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К5, К11, К15, К17, К56	5	109, 121, 204/1, 207, 406	фанкойл	МХТ 30	-	-	-	483	-	-	-	0,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К21, К33, К58, К62, К79	5	209, 217/3, 218, 408, 410/3	фанкойл	МХТ 34	-	-	-	547	-	-	-	0,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К35, К57, К60	3	306/1, 407, 409/1	фанкойл	МХТ 40	-	-	-	587	-	-	-	0,058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К4, К10, К19, К36, К55, К61, К64, К80	8	108, 120, 208, 217, 306/2, 405, 410, 411/2	фанкойл	МХТ 45	-	-	-	681	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К20, К27, К74, К75	4	208, 212, 428	фанкойл	МХТ 48	-	-	-	681	-	-	-	0,076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К48, К49, К76	3	320, 429	фанкойл	МХТ 55	-	-	-	1077	-	-	-	0,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К16,К37, К45, К69, К73	5	205, 307, 315/1, 420, 427	фанкойл	МХТ 58	-	-	-	1077	-	-	-	0,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К18, К50, К59	3	207/1, 321, 409	фанкойл	МХТ 60	-	-	-	1235	-	-	-	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К65	1	412	фанкойл	МХТ 74	-	-	-	1235	-	-	-	0,172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К47, К81, К82	3	311/1, 319	фанкойл	МХТ 80	-	-	-	1480	-	-	-	0,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Т.СКП-6	1	Всі приміщення	чилер	TCEEBY 4235	-	-	-	-	-	-	-	51,5	-	водяний	1	+28	+20	208,0	-	-	-	-	-	повна споживана потужність 55,5 кВт
ЗБ.СКП-6	1	Всі приміщення	конденсатор	GCHV RD 090.20F24A-36	-	-	-	73318	-	-	-	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Фесенко			
Розробив		Куценко			
Перевірив		Фесенко			
Норм.контр.		Мех			

23-17-ОВ

Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря

IV пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	7	30
Загальні дані (продовження)	ТОВ "Чернігівська проектна група"		